
## PIANTA scala 1:100



| LEGENDA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE  |  |  |  |  |  |  |  |
| PS1°    | Palo Sezionatore 1° fila   |  |  |  |  |  |  |  |
| PS2°    | Palo Sezionatore 2° fila   |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Trasformatore di isolamento 30 kVA; 400/400 V; Δ/Y; classe isolamento 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|         | Palina di illuminazione in vetroresina h=5.0 m con lampada a led 57 W    |  |  |  |  |  |  |  |
| Ų       | Proiettore stagno da esterno con lampada a led 30W                       |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |



PROGETTAZIONE:



## DIREZIONE TECNICA UO TECNOLOGIE CENTRO

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA ROMA - PESCARA
RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA PESCARA PORTA NUOVA - CHIETI
LOTTO 2 - TRATTA PM SAN GIOVANNI TEATINO - CHIETI

## **CTE Chieti**

Piazzale di Cabina - Disposizione apparecchiature (Layout)

SCALA: 1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

 IA4S
 02
 D
 18
 PA
 SE0300
 004
 B

| Revis. | Descrizione              | Redatto       | Data     | Verificato | Data     | Approvato   | Data     | Autorizzato Data                  |
|--------|--------------------------|---------------|----------|------------|----------|-------------|----------|-----------------------------------|
| А      | Consegna Caratterizzanti | M.Brandimarte | Dic 2018 | N.Carones  | Dic 2018 | T. Paoletti | Dic 2018 | G. Guidi Buffarini                |
| В      | Emissione definitiva     | M.Brandimarte | Giu 2019 | N.Carones  | Giu 2019 | T. Paoletti | Giu 2019 | Gių 20±9                          |
|        |                          |               |          |            |          |             |          | iralness<br>Octringo<br>Guide Col |
|        |                          |               |          |            |          |             |          | U.<br>Ing<br>Ordine h             |

File: IA4S02D18PASE0300004B.dwg

n. Elab.: 24-39